



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Волгоградской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Волжскому,  
Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области  
г. Волжский, ул. Карбышева, 13, тел. 8 (8443) 39-65-61

**Предписание № 047-138/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

**«Средняя школа №27 г.Волжского Волгоградской области»**

**в лице директора Дереза Алексея Ивановича, тел. 8(8443) 38-11-26.**

(индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г.Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Айсина Р.Х. № 047/138 от «28» апреля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин.

(наименование органа ГПН)

«19» мая 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «19» мая 2016 г. проведена внеплановая выездная проверка помещений и территории МБОУ СШ №27 расположенных по адресу: г.Волжский, ул.Дружбы,9 Государственным инспектором г.Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДиПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ягуповым Александром Васильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно: директором МБОУ СШ №27 Дереза Алексеем Ивановичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Допущено размещение начальных классов на третьем этаже школы.	(ППБ 101-89 п. 2.1.6.)	05.12.2016г.	
2.	Произведены изменения объемно-планировочных и инженерно-технических решений здания (смотровые окна в подвале заложены кирпичом), что привело к невозможности дымоудаления и подачи огнетушащих веществ в данных помещениях.	(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.56 п.2.,пп.1,пп.2; ст.80, п.1.пп.3,пп.4)	05.12.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:



руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г.Волжского, Ленинского и Среднеахтубинского районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНДиПР по г.Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Ягуповым Александром Васильевичем*  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 19 » мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ СШ №27 г.Волжского  
Дереза Алексей Иванович  
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » мая 2016 г.